

Eksempel på korrekt færdigmelding / tilbagemelding på udbedringer.

For at sikre en ensartet tilbagemelding, når installationerne er blevet udbedret og lovliggjort, har vi lavet dette eksempel.

Samtidig har vi også tilføjet lidt forklaring på selve rapporten.

Grønlands Elmyndighed Installationseftersyn

Bilag Nr.: MB-18XX

Installation: Test Butik

Ejer / Bruger: Test Butik A/S

Tilsyns dato: 31-01-2014









Kontakt: Hr. Test

Adresse: Misiliut Aqasineq 12, 3999 Misiliut

Mail: butik@testbutik.gl

Installatør: Test EL

El-Inspektør: KSBS/CLAK

Billede nr.:	Billede	Beskrivelse	Henvi- sning §	Kategori	Udføres inden	OK/dato	Signatur og Firmastempel
5080001		Tavle mangler afdækning og opmærkning. Alle ydre overflader skal mindst have kapslingsklassen IP 2XC. Koblingsudstyret mangler mærkning med mærkestrøm / indstillingsstrøm.	SBG 6 Kap. 814 814.3.1 814.7.1		Innaallagissiornermut Oqartussat Grønlands Elmyndighed Postboks 1079 3900 Nuuk Tlf. 34 93 00 - Fax 31 13 32	14-03-2014 31-01-2014	
5080002		Der mangler skærm på lampe.	SBG Kap. 559.4		Innaallagissiornermut Oqartussat Grønlands Elmyndighed Postboks 1079 3900 Nuuk Tlf. 34 93 00 - Fax 31 13 32	14-03-2014 31-01-2014	
5080003		Det skal sikres at fryser som kræver "jord", har stikprop og stikkontakt med samme jordsystem eller, at der anvendes en egnet systemadaptor. Dermed er den gennemgående elektriske forbindelse for ekstrasikret.	SBG 6 Kap. 41	1	Innaallagissiornermut Oqartussat Grønlands Elmyndighed Postboks 1079 3900 Nuuk Tlf. 34 93 00 - Fax 31 13 32	14-03-2014 31-01-2014	

Navn eller initialer på vedkommende som har fortaget udbedringen.

Dato for udbedring.

Firma stempel fra den virksomhed som har fortaget udbedringen.

Det er Installationens ejer / bruger som skal sikre at der bliver fortaget en færdigmelding. Færdigmeldingen kan sendes pr. post, fax eller mail: em@elmyndighed.gl

Er der yderligere spørgsmål til hvordan der færdigmeldes kan vi kontaktes.

Dato eller krav til hvornår de påpegede fejl og mangler skal være udbedret.

Udarbejdet af: Claus Kjærulff-Jørgensen
31-01-2014

Her henvises til de regler som skal sikres overholdt.

Her er fejlene kategoriseret fra 1 – 3.
1: Her er der stor risiko for brand og / eller personers sikkerhed.
2: Her er der risiko for personers sikkerhed såfremt der sker en fejl på installationen.
3: Her er der risiko for fejlbetjening og /eller at der med tiden kan ske fejl på installationen, fordi den ikke er udført korrekt.