

## Instruks for holdleder.

---

medarbejderens navn

Ovennævnte medarbejder ved (selskabets navn) bemyndiges herved som holdleder i henhold til Stærkstrømsbekendtgørelsens (SB) bestemmelser med følgende arbejdsområder:

### **Stærkstrømsbekendtgørelsen Kapitel 6.3**

Arbejde på eller nær ved lavspændingsanlæg under spænding (L-AUS)

Dato: \_\_\_\_\_

---

Navn  
Driftsleder

Bemyndigelsen modtaget

Dato: \_\_\_\_\_

---

Navn  
Medarbejder

En holdleder er defineret i SB kapitel 3.2.8 således:

Sagkyndig person, der har skriftlig bemyndigelse fra driftslederen til at lede og føre tilsyn med arbejde på arbejdsstedet.

En sagkyndig person er defineret i SB kapitel 3.2.1 således:

Person med relevant uddannelse og erfaring, der sætter ham eller hende i stand til at bemærke risici og undgå farer, som elektricitet kan medføre.

Driftslederen er defineret i SB kapitel 3.2.4 således:

Sagkyndig person, som af ejeren af anlægget har fået overdraget ansvaret for drift og vedligeholdelse af anlægget.

Instruks er defineret i SB kapitel 3.2.13 således:

Skriftlig meddelelse fra driftslederen, som nærmere præciserer, hvorledes og/eller af hvem givne opgaver eller funktioner udføres.

## Instruks for holdleder.

I forbindelse med arbejdet skal holdlederen varetage følgende pligter og ansvar jf. SB kapitel 6.3.

### **6.3.4 Før arbejdet.**

6.3.4.1 Holdlederen skal sørge for, at bestemmelserne i efterfølgende pkt. 1 til 4 opfyldes.

1. Der skal træffes foranstaltninger for at sikre,
  - at kortslutning eller jordslutning ikke forårsages af værktøj eller materiel, og
  - at ingen kommer i direkte berøring med spændingsførende dele.

Note: Opmærksomheden henledes her særligt på risikoen for samtidig berøring af spændingsførende anlægsdele og andre metalliske anlægsdele, fx barduner, stålmaster, bæreliner, jordledere, armaturer hørende til gade- og vejbelysningsinstallationer, teleledninger og steldele hørende til tavler og skabe.

Afhængig af anlæggets og arbejdets art skal der til opfyldelse af ovenstående anvendes et eller flere af følgende beskyttelsesmidler:

Isolerende håndværktøj.

Personlig beskyttelsesudrustning, herunder langærmet beklædning samt isolerende handsker, eventuelt suppleret med beskyttelseshandsker.

Isolerende afskærmninger.

2. Værktøj og udrustning skal være til rådighed i tilstrækkeligt omfang og være fri for synlige fejl.
3. Holdlederen skal give fornøden instruktion til arbejds holdet om,
  - hvilket arbejde der skal udføres,
  - arbejdsstedets afgrænsning,
  - spændingsførende anlægsdele på eller nær ved arbejdsstedet,
  - jordforbundne anlægsdele på eller nær ved arbejdsstedet,
  - arbejdets udførelse,
  - sikkerhedsforanstaltninger, jf. pkt.1.
4. Arbejdet må ikke påbegyndes, når vejrforholdene gør det uforsvarligt at udføre dette.

## Instruks for holdleder.

### **6.3.5 Under arbejdet.**

6.3.5.1 Holdlederen skal sørge for,

- at den givne instruktion følges,
- at de trufne sikkerhedsforanstaltninger opretholdes,
- at arbejdet afbrydes, hvis der under arbejdet indtræffer omstændigheder, der gør dette påkrævet.

Note: Eksempler:

Vejrforholdene gør det uforsvarligt at fortsætte arbejdet.

Der opstår fejl på isolerende værktøj og udrustning.

### **6.3.6 Efter arbejdet.**

Holdlederen skal sikre sig,

- at værktøj og udrustning samt uvedkommende materiel er fjernet fra anlægget,
- at alle kapslingsdele, låger o.l., som har været fjernet/åbnet under arbejdet, er genetableret/lukket.