

Instruks for holdleder.

medarbejderens navn

Ovennævnte medarbejder ved (selskabets navn) bemyndiges herved som holdleder i henhold til Stærkstrømsbekendtgørelsens (SB) bestemmelser med følgende arbejdsområder:

Stærkstrømsbekendtgørelsen Kapitel 6.6

Arbejde på højspændingsanlæg under spænding (AUS klasse 1)

Dato: _____

Navn
Driftsleder

Bemyndigelsen modtaget

Dato: _____

Navn
Medarbejder

En holdleder er defineret i SB kapitel 3.2.8 således:

Sagkyndig person, der har skriftlig bemyndigelse fra driftslederen til at lede og føre tilsyn med arbejde på arbejdsstedet.

En sagkyndig person er defineret i SB kapitel 3.2.1 således:

Person med relevant uddannelse og erfaring, der sætter ham eller hende i stand til at bemærke risici og undgå farer, som elektricitet kan medføre.

Driftslederen er defineret i SB kapitel 3.2.4 således:

Sagkyndig person, som af ejeren af anlægget har fået overdraget ansvaret for drift og vedligeholdelse af anlægget.

Instruks er defineret i SB kapitel 3.2.13 således:

Skriftlig meddelelse fra driftslederen, som nærmere præciserer, hvorledes og/eller af hvem givne opgaver eller funktioner udføres.

Instruks for holdleder.

I forbindelse med arbejdet skal holdlederen varetage følgende pligter og ansvar jf. SB kapitel 6.6.

6.6.2.5 Før arbejdet.

6.6.2.5.1 Holdlederen skal

1. sikre sig,
 - at arbejdet kan udføres efter arbejdsinstruktionen,
 - at arbejdsholdets deltagere har nødvendig oplæring og rutine i de opgaver, som de skal udføre, og
 - at arbejdsholdets deltagere er nøje instrueret om, hvilket værktøj og hvilken udrustning der skal anvendes.
2. give fornøden instruktion til arbejdsholdets deltagere om
 - hvilket arbejde der skal udføres,
 - arbejdsstedets afgrænsning,
 - arbejdsinstruktionens indhold.
3. kontrollere,
 - om værktøj og udrustning er i overensstemmelse med arbejdsinstruktionen,
 - om anlægsdele, som kan forårsage uheld under arbejdet, er fri for synlige fejl,
 - om ikke-jordforbundne metaldele, som det under arbejdet er muligt at berøre, og som ikke indgår i anlæggets normalt spændingsførende anlægsdele (fx ståltraverser på træmaster) er spændingsførende, og
 - om der på arbejdsstedet er tilfredsstillende teleforbindelse med koblingslederen.
4. sørge for,
 - at konstaterede fejl og mangler afhjælpes,
 - at værktøj og udrustning er rent og tørt og uden synlige fejl,
 - mærkning i overensstemmelse med arbejdsinstruktionen af master og konstruktionsdele med de sikkerhedsafstande, som er fastlagt for arbejdet,
 - at arbejdet ikke påbegyndes under vejrforhold, som ikke er i overensstemmelse med værktøjets anvendelsesområde, eller hvis der er grund til at vente, at sådanne forhold kan indtræffe, før arbejdet er afsluttet, og
 - at arbejdet ikke påbegyndes med jordfejl på nettet, såfremt der er forbud herimod i arbejdsinstruktionen.

Instruks for holdleder.

6.6.2.6 Under arbejdet.

6.6.2.6.1 Holdlederen skal

1. sørge for,
 - at arbejdsinstruktionen følges, herunder at deri angivne sikkerhedsafstande overholdes,
 - at afstanden mellem faserne indbyrdes og mellem faser og jord og andre objekter ikke reduceres så meget, at der kan opstå fare.
2. påse,
 - at isolerstænger ikke lægges direkte på jorden, og at de aftørres med en tør klud, før de anvendes, og
 - at arbejds holdet om nødvendigt bruger bomuldshandsker for at forhindre svedafsætning på stængerne.

6.6.2.7 Efter arbejdet.

Holdlederen skal

1. påse, at værktøj og udrustning er fjernet fra anlægget.
2. undersøge, om værktøj og udrustning eller anlægget er påført skader under arbejdet, samt give nødvendig meddelelse herom, så skaderne kan blive udbedret.