



EMM – 06 / 2010

Elmyndighedsmeddelelse

Elinstallationer

(Erstatter EMM 06/03 v. 2)

Juni 2010

MIP

Beskyttelse mod elektrisk stød på mindre byggepladser - Udeladelse af jordforbindelse

Bestemmelserne for byggepladsinstallationer i Stærkstrømsbekendtgørelsen elektriske installationer i Grønland afsnit 6, kapitel 704, gælder ikke alene når helt nye bygninger skal opføres, og der etableres midlertidige installationer. Bestemmelserne skal også anvendes, når der er behov for at anvende elektriske apparater, ved bygningsmæssige ændringer, udvidelser, nedrivninger o. lign.

I de tilfælde, hvor der ikke etableres en egentlig midlertidig installation, men hvor tilslutning sker til en eksisterende installation, tillader Grønlands Elmyndighed, at eventuelle beskyttelsesledere ikke har jordforbindelse.

Det er dog en forudsætning, at beskyttelsen af brugsgenstande, forlænger - ledninger m.v. sker ved anvendelse af HFI- eller HPFI- afbrydere, som kan sidde i installationen eller være transportable.

For at ovenstående lempelse kan anvendes, må der ikke etableres en egentlig installation. Ledninger og andet midlertidigt materiel skal ved arbejdstids ophør være nedtaget og demonteret.

Grønlands Elmyndighed

Grønlands Elmyndighed

Tuapannguit 20

Postboks 1079

3900 Nuuk

Tlf: +299 34 93 00

Fax: +299 34 13 32

em@elmyndighed.gl

www.elmyndighed.gl