



EMM – 08 / 2010

Elmyndighedsmeddelelse
Elinstallationer
(Erstatter EMM 08/03)

Juni 2010
MIP

Forbudsskilte

I ”Stærkstrømsbekendtgørelsen afsnit 6, Elektriske installationer i Grønland”, er der i § 636.3 krav om, at alle steder, hvor der foretages adskillelse, skal være tydeligt markeret med skilt om, at der arbejdes på installationen.

Tilsvarende er der i ”Stærkstrømsbekendtgørelsen afsnit 5, Drift af elforsyningsanlæg”, §§ 6.2.3 og 6.4.3 krav om, at der på ethvert betjeningssted, hvor der er risiko for, at de til frakoblingen anvendte koblingsapparater ved en fejltagelse kan betjenes, tydeligt markeres med forbudsskilte med tekst om, at der arbejdes på den frakoblede anlægsdel.

Skiltene skal være udformet efter reglerne i Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 518 af 17. juni 1994 bilag 3.

De to figurer herunder viser eksempler på, hvordan skiltene kan se ud.



(Cirkel og gennemstregning **SKAL** være rød)