



EMM – 09 / 2010

Elmyndighedsmeddelelse

Elinstallationer

(Erstatter EMM 11/03)

juni 2010

MIP

Placering af gruppetaavler i boliger.

Efter Stærkstrømsbekendtgørelsen, afsnit 6, Elektriske installationer i Grønland kap. 801.513 skal gruppe-afbrydere, HPFI-afbrydere eller andet beskyttelsesudstyr anbringes i den selvstændige bolig, hvortil det hører.

I flere tilfælde har det været ønsket at kunne anbringe gruppetaavlen med beskyttelsesudstyret i garager, udhuse, teknikrum, hobbyrum e.l. udenomsrum, som hører med til boligen, men hvortil der ikke har været direkte adgang fra boligen.

En gruppetaavle med ovennævnte materiel vil udover en placering i selve boligen også kunne anbringes i et sådant rum, som hører med til boligen, men som ikke er en del af selve boligarealet, forudsat at der fra boligen er nem adgang til rummet, uden at dette nødvendigvis sker direkte gennem en dør fra boligen.

Det accepteres ikke, at man for at komme til gruppetaavlen skal ud på fællesarealer (trapper, gange, stier o.l.).

For selvstændige boliger i flerfamiliehuse (-ejendomme) vil en placering uden for selve boligen ikke være tilladt.

Grønlands Elmyndighed

Grønlands Elmyndighed

Tuapannguit 20

Postboks 1079

3900 Nuuk

Tlf: +299 34 93 00

Fax: +299 34 13 32

em@elmyndighed.gl

www.elmyndighed.gl