



## EMM – 15 / 2010

Elmyndighedsmeddelelse  
Elinstallationer  
(Erstatter EMM 05/04)

Juni 2010  
MIP

**Elektrisk materiel til  
EKSPLOSIONSFARLIGE ATMOSFÆRER  
og til brug i områder med BRÆNDBART STØV**

Det er af Grønlands Elmyndighed besluttet at sætte de danske DS/EN og internationale CENELEC/IEC bestemmelser i kraft i Grønland.

ATEX bestemmelser i Grønland skal følge de danske bestemmelser.

Pga. den omfattende udskiftning der sker af bestemmelser på dette område, og den mængde nye bestemmelser der udgives, har Grønlands Elmyndighed valgt at alle standarder og meddelelser vedrørende ATEX, der udsendes af Dansk Standard og Sikkerhedsstyrelsen er gældende i Grønland, med mindre Grønlands Elmyndighed ved udsendelse af en "EMM - Elmyndighedsmeddelelse" udelukker eller ændrer en specifik standard eller meddelelse.

Endvidere henvises der til Brandtekniske vejledninger fra Dansk Brand- og sikringsteknisk institut og bekendtgørelser fra Arbejdstilsynet.

Grønlands Elmyndighed

**Grønlands Elmyndighed**  
Tuapannguit 20  
Postboks 1079  
3900 Nuuk

Tlf: +299 34 93 00  
Fax: +299 34 13 32

[em@elmyndighed.gl](mailto:em@elmyndighed.gl)  
[www.elmyndighed.gl](http://www.elmyndighed.gl)