



EMM – 21 / 2010

Elmyndighedsmeddelelse
Elinstallationer

Juni 2010
MIP

Belysningsarmaturer i fælles adgangsveje og flugtveje

Efter Stærkstrømsbekendtgørelsen, Elektriske installationer i Grønland, afsnit 6, kap. 804.4, skal kapslingen til belysningsarmaturer, der er installeret i indvendige fælles adgangsveje og flugtveje bestå af materiale, der er ikke-brændbart eller er selvslukkende.

Dette prøves ved nåleflamme-prøven, angivet i DS/EN 60598-1, 13.3.1¹. Prøveflammen skal rettes mod prøve-stykket i 30 sekunder.

Kravet er begrundet med, at disse armaturer ofte udsættes for hærværk ved brug af lightere eller tændstikker.

Det er imidlertid besluttet, at

- det skærpede krav til selvslukkelighed kun gælder for belysningsarmaturer, der er installeret i nødvendige fælles adgangsveje og flugtveje i beboelsejendomme og
- det skærpede krav falder væk, hvis belysningsarmaturet placeres udenfor normal rækkevidde, fx mere end 2,5 meter over gulvplan.

Grønlands Elmyndighed

Tuapannguit 20
Postboks 1079
3900 Nuuk

Tlf: +299 34 93 00
Fax: +299 34 13 32

em@elmyndighed.gl
www.elmyndighed.gl

Grønlands Elmyndighed
