



EMM – 22 / 2010

Elmyndighedsmeddelelse
Einstallationer

juni 2010
MIP

Anvendelse af 125 A forlængerled med pilotkontakt.

Grønlands Elmyndighed accepterer, at forlængerledninger med 125 A
Forlængerled med pilotkontakt anvendes uden brug af pilotkontaktfunktionen

Forudsætningerne for tilladelsen er, at

1. forlængerledningen tilsluttes i en stikkontakt med afbryder foran, der kun betjener den pågældende stikkontakt.
2. stikpropper, der tilsluttes disse forlængerled, kun udtages og isættes når forsyningen er afbrudt.

Pilotkontaktfunktionen bør dog anvendes, hvis det er muligt.

Grønlands Elmyndighed

Grønlands Elmyndighed

Tuapannguit 20
Postboks 1079
3900 Nuuk

Tlf: +299 34 93 00
Fax: +299 34 13 32

em@elmyndighed.gl
www.elmyndighed.gl