



EMM – 24 / 2010

Elmyndighedsmeddelelse
Elinstallationer

Juni 2010
MIP

Tilslutnings- eller samledåser til forsyning af spabade, badekar eller brusebassiner

Efter Stærkstrømsbekendtgørelsen Elektriske installationer i Grønland, afsnit 6, kap. 701.52, må der ikke være tilslutnings- eller samledåser i område 0 og 1.

Dette krav vil med stor sandsynlighed blive lempet for område 1 i den internationale standard, som vil danne grundlag for næste udgave af installationsbestemmelserne. Grønlands Elmyndighed anser det derfor for at være sikkerhedsmæssigt forsvarligt at lempe det nuværende krav på følgende måde:

I inddækkede rum under badekar eller brusebassiner er det nu tilladt at installere tilslutnings- eller samledåser med en kapslingsklasse på mindst IPX4. Den faste installation skal fra tilslutnings- eller samledåsen føres lodret nedad eller vandret gennem den tilstødende væg.

Efter Stærkstrømsbekendtgørelsen, afsnit 6, kap. 526.3, skal alle forbindelser være tilgængelige for inspektion, kontrol og vedligeholdelse.

Grønlands Elmyndighed tillader fremover, at tilslutnings- eller samledåser til forsyning af spabade, badekar eller brusebassiner først er tilgængelige, når spabadet, badekarret eller brusebassinet er fjernet. I disse tilslutnings- eller samledåser må der ikke foretages sløjfninger til andre dele af den faste installation.

Grønlands Elmyndighed

Grønlands Elmyndighed

Tuapannguit 20
Postboks 1079
3900 Nuuk

Tlf: +299 34 93 00
Fax: +299 34 13 32

em@elmyndighed.gl
www.elmyndighed.gl