



EMM – 31 / 2010

Elmyndighedsmeddelelse
Elinstallationer

December 2010
MIP

Ændringer til Stærkstrømsbekendtgørelsen afsnit 6, elektriske installationer i Grønland.

Grønlands Elmyndighed udgiver ændringer til Stærkstrømsbekendtgørelsen afsnit 6 med virkning fra 31. december 2010

Ændringerne udgives på baggrund af ændring i kravet om verifikation i forbindelse med udskiftning af afbrydere og stikkontakter for højst 250 V på steder, hvor der ikke er krav om højere kapslingsklasse end IP 20 samt installation og ændring af ikke stærkstrømsmæssige styrings- og reguleringssystemer, som anvendes til styring af stærkstrømsfunktioner.

Sådanne arbejder betragtes ikke som en væsentlig udvidelse eller ændring af installationen.

Vi skal dog gøre opmærksom på, at alle, der foretager udskiftning eller tilslutning på en installation, er ansvarlig for, at installationsbestemmelserne er opfyldt. Herunder at installationsvejledninger og fabrikant-anvisninger er fulgt, og at sikkerheden i den eksisterende installation ikke er forringet.

Der er endvidere indført undtagelse fra kravet om fordeling af stikkontakter i køkkener på 2 lysgrupper ved en udvidelse af installationen med op til 2 nye stikkontakter.

Grønlands Elmyndighed

Grønlands Elmyndighed

Tuapannguit 20
Postboks 1079
3900 Nuuk

Tlf: +299 34 93 00
Fax: +299 34 13 32

em@elmyndighed.gl
www.elmyndighed.gl