



EMM – 35 / 2010

Elmyndighedsmeddelelse
Elinstallationer

December 2010
MIP

Stærkstrømsbekendtgørelsen afsnit 5A

Det skal præciseres at, højspændingsluftledninger er luftledninger hvor den nominelle spænding overstiger 1000 V AC og 1500 V DC.

Respektafstande illustreret i Stærkstrømsbekendtgørelsen afsnit 5A Fig. 3 side 13 skal overholdes ved spændinger over de før omtalte og til de 40 KV.

Begrundelsen for denne meddelelse er, at spændingen i forsyningsnettet flere steder i Grønland er mindre end de i afsnit 5A beskrevne 10 KV.

Grønlands Elmyndighed

Grønlands Elmyndighed

Tuapannguit 20
Postboks 1079
3900 Nuuk

Tlf: +299 34 93 00
Fax: +299 34 13 32

em@elmyndighed.gl
www.elmyndighed.gl