



EMM – 39 / 2013

Elmyndighedsmeddelelse
Elinstallationer

Maj 2013
MIP

Montage, sammenkobling og tilkobling af solcelleinstallationer

Montage af de enkelte dele af en solcelleinstallation, der udgør et samlet anlæg er ikke autorisationskrævende og omfattet af instruks og autorisationsbestemmelserne.

Det skal dog bemærkes at stærkstrømsbekendtgørelsen skal overholdes, uanset hvem der monterer og sammenkobler anlægget.

Tilkoblingen af solcelle installationen til den faste installation (typisk i gruppetavlen) er altid autorisationskrævende.

Tilkoblingen til den faste installation er defineret som værende det første sted hvor solcelleinstallationen producerer elektricitet til brug i den faste installation. (typisk ved afgangsklemmerne på inverteren)

En autoriseret elinstallatørvirksomhed kan lovligt tilkoble solcelle installation, som virksomheden ikke selv har monteret eller sammenkoblet.

Som hovedregel påtager den autoriserede person eller virksomhed sig ikke ansvaret for lovligheden af solcelleinstallationen ved at tilkoble denne.

Dog henledes opmærksomheden på stærkstrømsbekendtgørelsens afsnit 6 kap. 623.1. ”Finder den personligt autoriserede eller hans personale fejl eller mangler og undlader at afhjælpe disse skal de gøre ejeren el. brugeren bekendt

Grønlands Elmyndighed

Jagtvej 10
Postboks 1079
3900 Nuuk

Tlf: +299 34 93 00
Fax: +299 34 13 32

em@elmyndighed.gl
www.elmyndighed.gl

Grønlands Elmyndighed