



EME – 10 / 2021

Elmyndighedsmeddelelse

El-installationer og -anlæg

Maj 2021

MIP

Montage, sammenkobling og tilkobling af solcelleinstallationer.

Montage af de enkelte dele af en solcelleinstallation, der udgør et samlet anlæg, er ikke autorisationskrævende og omfattet selvstyrets bekendtgørelse nr. 27.

Det skal dog bemærkes at Selvstyrets bekendtgørelse nr. 21 og DS/HD 60364-7-712 skal overholdes, uanset hvem der monterer og sammenkobler anlægget.

Tilkoblingen af solcelleinstallationen til den faste installation (typisk i gruppetavlen) er altid autorisationskrævende.

En autoriseret elinstallatørvirksomhed kan lovligt tilkoble solcelle installation, som virksomheden ikke selv har monteret eller sammenkoblet.

Som hovedregel påtager den autoriserede virksomhed sig ikke ansvaret for lovligheden af solcelleinstallationen ved at tilkoble denne.

Dog henledes opmærksomheden på selvstyrets bekendtgørelse nr. 27 § 17 ”konstaterer en autoriseret virksomhed fejl eller mangler ved en elektrisk installation og undlader at afhjælpe disse, skal virksomheden gøre ejeren el. brugeren bekendt med disse og med den fare og det ansvar, som er forbundet med ikke at lade fejl eller mangler afhjælpe.”

Grønlands Elmyndighed

Jagtvej 10

Postboks 1079

3900 Nuuk

Tlf: +299 34 93 00

Fax: +299 34 13 32

em@elmyndighed.gl

www.elmyndighed.gl