



EME – 14 / 2022

Elmyndighedsmeddelelse
El-installationer og -anlæg

Oktober 2022
MIP

Brug af den offentlige forsynings jordingsanlæg ved hybrid jording til generator anlæg (omkøbelbart alternativ til den offentlige forsyning).

I Standarden DS/HD 60364-5-551:2020+A11+ret.1:20320. kap. 551.5.3.2 er der foreskrevet et krav om at, man ifm. beskyttelse ved automatisk afbrydelse af forsyningen ved generatoranlæg som omkøbelbart alternativ til forsyningen, ikke må være afhængig af den offentlige forsynings jordingsystem.

Grønlands Elmyndighed ændrer med denne EME dette krav til ikke at, finde anvendelse i forbindelse med generatoranlæg hvortil der er udført hybridjording iht DS/HD 60364-5-54:2011+A11:2017 Annex E.

Grønlands Elmyndighed

Jagtvej 10
Postboks 1079
3900 Nuuk

Tlf: +299 34 93 00

em@elmyndighed.gl
www.elmyndighed.gl

Grønlands Elmyndighed
