

**EME – 15 / 2023**

Elmyndighedsmeddelelse

El-installationer og -anlæg

okt 2023

MIP

Præcisering af antallet og placering af stikkontakter/udtag i køkkenalrum.

Ifølge den danske ordbog er definitionen på et køkken-alrum følgende: ”Et større rum i en bolig der indeholder et køkken i åben forbindelse med et opholdsrum beregnet til flere forskellige aktiviteter”

Et køkken-alrum er altså et åbent køkken, der er integreret i de eller det tilstødende rum i hjemmet.

I Selvstyrets Bekendtgørelse 21. om sikkerhed for udførelse og drift af elektriske installationer står der i § 57 at antallet af stikkontakter i hvert enkelt rum skal være mindst en pr. påbegyndt 4 m² gulvareal dog maksimum 10.

Ydermere er der krav om at der i køkkener skal være mindst 3 ikke dedikerede/ frie stikkontakter og være fordelt på 2 grupper. Disse tre stikkontakter skal placeres med passende afstand.

Til fastplacerede brugsgenstande såsom køleskab, fryser, opvaskemaskine, emhætte/emfang, mikroovn, kogtvandsarmaturer osv. Skal der tillige afsættes faste tilslutningssteder (stikkontakter).

Dette kan give anledning til spørgsmål omkring det samlede antal af stikkontakter i netop disse køkken-alrum.

Stikkontakter skal som udgangspunkt placeres hvor disse skal anvendes.

Grønlands Elmyndigheds definition af ovennævnte er at:

- 1) Antallet af stikkontakter skal afgøres af rummets samlede areal minus arealet af fastgjorte/nagelfaste skabe/bordplader.
- 2) Dedikerede stikkontakter til eks. Køleskab, opvaskemaskine osv. tæller ikke med.
- 3) De før omtalte 3 frie stikkontakter i køkken regionen tæller heller ikke med i det samlede antal.

Ydermere skal det under planlægningen af installationen overvejes om ikke kaffemaskine, elkoger, brødrister og lign. er mere eller mindre fastplacerede brugsgenstande, således at disse måske burde have et dedikeret udtag.

Grønlands Elmyndighed

Jagtvej 10

Postboks 1079

3900 Nuuk

Tlf: +299 34 93 00

em@elmyndighed.glwww.elmyndighed.gl

Ex. Et 30 mtr². Køkken/alrum minus skabe/bordplader på 4 mtr² skal som minimum have $30-4$ (26) mtr² /4 = 6,5 (7) ikke dedikerede stikkontakter placeret i rummet.

Stikkontakterne skal placeres i passende (læs størst mulig) afstand fra hinanden. Stikkontakter med dobbelt udtag, EU plug udtag eller usb udtag tæller i denne forbindelse kun for en stikkontakt.

Grønlands Elmyndighed
